



- NOTAS:
- 01 - VERIFICAR MEDIDAS NA OBRA;
 - 02 - DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO O CONTRÁRIO;
 - 03 - OS NÚMEROS ENTRE PARENTESES SÃO REFERENTES À VAZÃO EM m³/h;
 - 04 - TEMPERATURA CONSIDERADA NOS AMBIENTES: 23°C
 - 05 - A UNIDADE EVAPORADORA DEVERÁ SER INSTALADA SOBRE CALÇO DE BORRACHA DO TIPO NEOPRENE;
 - 06 - O PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO FOI REALIZADO COM BASE EM PROJETO ARQUITETÔNICO E DADOS LEVANTADOS NO LOCAL;

SIMBOLOGIA:

- AE-AAxBB - DUTO AR EXTERNO
- XX-XX - IDENTIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTO E ACESSÓRIO
- (XXX) - IDENTIFICAÇÃO DE INSULAMENTO DE AR
- ←(XXX) - IDENTIFICAÇÃO DE AR EXTERNO
- (XXX) - IDENTIFICAÇÃO DE RETORNO
- ⊕ ⊖ - IDENTIFICAÇÃO DE DESCIDA DE TUBULAÇÃO
- ⊙ ⊚ - IDENTIFICAÇÃO DE SUBIDA DE TUBULAÇÃO
- ▬ - IDENTIFICAÇÃO DE COMANDO
- - IDENTIFICAÇÃO DE PONTO DE FORÇA
- - INDICAÇÃO DE PONTO DE DRENO

00		MAR/18		R/R		01		01		01		01	
h6		DATA		VISTO		AUTORIZADO		AUTORIZADO		AUTORIZADO		AUTORIZADO	
PROJETO EXECUTIVO													
CLIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE PARAPEBA													
OBRA: OBRAS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAVILÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS													
DISCIPLINA: CLIMATIZAÇÃO													
TÍTULO: PROJETO EXECUTIVO DE CLIMATIZAÇÃO													
AUTOR: CAMILO													
DESENO: CAMILO													
DESENVOLVIMENTO: CAMILO													
EPL: CAMILO													
DATA: 01/03/2018													
ESCALA: 1:50													
REV. 001 00													